



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Гатчинский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81

Почтовый адрес: ул. Хохлова, д. 8, г. Гатчина, Ленинградская обл., 188300

телефон/факс: (813-71) 515-52

<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: gatchina@szap.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

20 июня 2017 г.

№30-3880-4164/А

г. Гатчина

По адресу 188380, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3 на основании распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора №30-3880/Рк от 24.05.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» (ГКУЗ ЛО «ДПБ»).

Дата и время проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 14.06.2017 по 15 час. 00 мин. 20.06.2017.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

Акт составлен: Гатчинским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: главный врач ГКУЗ ЛО «ДПБ» Воинков Евгений Владимирович 05.06.2017, 10 час.00 мин. _____ ✓
(роспись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Бузунов Валерий Зосимович.

При проведении проверки присутствовал: инженер-энергетик Андреев Константин Сергеевич.

В ходе проведения проверки установлено:

- юридический: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3;
- фактический: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3.

Основной вид деятельности: реализация государственной политики в сфере здравоохранения, обеспечение потребности населения Ленинградской области в медицинской помощи по психиатрии.

ИНН 4719005020, ОГРН 1024702086771.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100 %.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: ---

Руководитель: главный врач Воинков Евгений Владимирович, тел. (813-71) 64-001.

Главный инженер (технический руководитель): начальник технического отдела Иванов Михаил Михайлович, тел. (813-71) 64-004.

Ответственный за электрохозяйство: инженер-энергетик Андреев Константин Сергеевич, тел. (813-71) 64-088.

Заместитель ответственного за электрохозяйство: электромеханик связи Агакшиев Александр Хасимедович, тел. (813-71) 64-088.

Присоединенная мощность трансформаторов и электродвигателей 6 (10) кВ: ---

Присоединенная мощность трансформаторов 6 (10) кВ (шт.): ---

Присоединенная мощность электродвигателей 6 (10) кВ (шт.): ---

Разрешенная нагрузка: 711,0 кВт.

Фактическое годовое электропотребление в 2016 году: 1042800 кВт час.

Электроснабжение Потребителя осуществляется от ТП-258, РУ-0,4 кВ, источник питания ПС-259, ВЛ-10,0 кВ, Ф7 и Ф11.

Наличие ТЭП: ДГМА100М2-2, 100 кВА.

Договор электроснабжения от 01.01.2017 №47300000300587 между АО «ПСК» и ГКУЗ ЛО «ДПБ».

Акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок от 22.11.2007 №636 и №637 между энергоснабжающей организацией филиалом ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» и ГКУЗ «ДПБ».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований безопасности при эксплуатации электрических установок и сетей:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1.	Не ведется журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п. 1.8.9 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.
2.	Исполнительные рабочие однолинейные схемы электрических соединений электроустановок имеются в не полном объеме.	п. 1.8.1, 1.15.18 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.
3.	Не ведется оперативный журнал.	п. 1.8.9 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.

4.	Не охвачены профилактическими испытаниями электроустановки лечебных отделений и производственных помещений.	п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.
5.	Не проводится проверка знаний норм и правил работы в электроустановках электротехнологического персонала.	п. 1.4.3 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.
6.	Оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий электроустановки, не укомплектован в полном объеме необходимыми защитными средствами.	п. 1.2.2 ПТЭЭП; п.1.4 ПОТЭЭ; приложения 1 и 8 ПИСЗ.	Инженер энергетик К.С. Андреев.
7.	Крошится пол и осыпается штукатурка со стен в помещении РУ-0,4 кВ ТП-258.	п. 2.2.10 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.
8.	Не на всех кабельных линиях в РУ-0,4 кВ ТП-258, силовых щитах лечебных отделений и производственных помещений имеются бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	п. 2.4.5 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.
9.	Не на всех сборках в РУ-0,4 кВ ТП-258, а также на лицевой и оборотной сторонах силовых и осветительных щитов лечебных отделений и производственных помещений панелей щитов имеются надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	п. 2.2.20 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.
10.	Не на всех выключателях и их приводах в РУ-0,4 кВ ТП-258 имеются указатели отключенного и включенного состояний. На отдельных приводах сломаны ручки.	п. 2.2.15 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.
11.	Требуется техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ главного корпуса.	п. 1.6.1 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.
12.	Требуется техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ лечебно-трудовых мастерских.	п. 1.6.1 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.
13.	Не на всех коммутирующих аппаратах в производственных помещениях имеются адреса.	П. 5.2.3 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.
14.	Не на всех лицевых сторонах щитов освещения имеются надписи (маркировка) с указанием наименования, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, а с внутренней стороны однолинейные схемы и надписи с указанием тока плавкой вставки предохранителей или номинального тока автоматического выключателя, наименование электроприемников.	п. 2.12.5 ПТЭЭП.	Инженер энергетик К.С. Андреев.

Перечень применяемых сокращений:

№	Полное наименование НТД	Год	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	2003	ПТЭЭП.
2.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	2014	ПОТЭУ.
3.	Правила устройства электроустановок.	1986-2016	ПУЭ.
4.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	2003	ИПИСЗ.

Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

Государственный инспектор Гатчинского отдела
по государственному энергетическому надзору
Представитель ГКУЗ ЛО «ДПБ»
инженер энергетик



В.З. Бузунов

К.С. Андреев

Прилагаемые к акту документы:

Предписание №30-3880-1998/ПР от 21.06.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Гатчинского отдела
по государственному энергетическому надзору
С актом проверки ознакомлен,
копию акта со всеми приложениями получил:
главный врач ГКУЗ ЛО «ДПБ»



В.З. Бузунов

Е.В. Воинков

2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ 2017 г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Хохлова, д. 8, г. Гатчина, Ленинградская обл.,
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: gatchina@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон/факс: (812-71) 515-52

ПРЕДПИСАНИЕ

20 июня 2017 г.

№30-3880-1998/Пр

г. Гатчина

Главному врачу
ГКУЗ ЛО «ДПБ»
Е.В. Воинкову.

Предписание выдано Гатчинским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора №30-3880/Рк от 24.05.2017.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Бузунов Валерий Зосимович.

Наименование организации: Государственное казенное учреждение здравоохранения «Дружносельская психиатрическая больница» (ГКУЗ ЛО «ДПБ»).

При проведении проверки присутствовали: инженер-энергетик Андреев Константин Сергеевич.

Дата, время, место проведения проверки: с 14.06.2017, 10 час. 00 мин. по 20.06.2017, 15 час. 00 мин. по адресу 188330 Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3.

Сведения о результатах проверки об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 20.06.2017 № 30-3880-4164/А.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу ГКУЗ «ДПБ» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Сроки исполнения
1.	Не ведется журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п. 1.8.9 ПТЭЭП.	01.07.2017
2.	Исполнительные рабочие однолинейные схемы электрических соединений электроустановок имеются в не полном объеме.	п. 1.8.1, 1.15.18 ПТЭЭП.	31.12.2017
3.	Не ведется оперативный журнал.	п. 1.8.9 ПТЭЭП.	01.07.2017
4.	Не охвачены профилактическими испытаниями электроустановки лечебных отделений и производственных помещений.	п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП.	30.09.2017
5.	Не проводится проверка знаний норм и правил работы в электроустановках электротехнологического персонала.	п. 1.4.3 ПТЭЭП.	31.07.2017
6.	Оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий электроустановки, не укомплектован в полном объеме необходимыми защитными средствами.	п. 1.2.2 ПТЭЭП; п.1.4 ПОТЭЭ; приложения 1и 8 ППИСЗ.	01.07.2017
7.	Крошится пол и осыпается штукатурка со стен в помещении РУ-0,4 кВ ТП-258.	п. 2.2.10 ПТЭЭП.	30.09.2018
8.	Не на всех кабельных линиях в РУ-0,4 кВ ТП-228, силовых щитах лечебных отделений и производственных помещений имеются бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	п. 2.4.5 ПТЭЭП.	31.12.2017
9.	Не на всех сборках в РУ-0,4 кВ ТП-228, а также на лицевой и оборотной сторонах силовых и осветительных щитов лечебных отделений и производственных помещений панелей щитов имеются надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	п. 2.2.20 ПТЭЭП.	31.08.2017
10.	Не на всех выключателях и их приводах в РУ-0,4 кВ ТП-228 имеются указатели отключенного и включенного состояний. На отдельных приводах сломаны ручки.	п. 2.2.15 ПТЭЭП.	31.08.2017

11.	Требуется техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ главного корпуса.	п. 1.6.1 ПТЭЭП.	31.08.2017
12.	Требуется техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ лечебно-трудоовых мастерских.	п. 1.6.1 ПТЭЭП.	31.08.2017.
13.	Не на всех коммутирующих аппаратах в производственных помещениях имеются адреса.	П. 5.2.3 ПТЭЭП.	31.08.2017
14.	Не на всех лицевых сторонах щитов освещения имеются надписи (маркировка) с указанием наименования, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, а с внутренней стороны однолинейные схемы и надписи с указанием тока плавкой вставки предохранителей или номинального тока автоматического выключателя, наименование электроприемников.	п. 2.12.5 ПТЭЭП.	31.08.2017

Перечень применяемых сокращений:

№	Полное наименование НТД	Год	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	2003	ПТЭЭП.
2.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	2014	ПОТЭУ.
3.	Правила устройства электроустановок.	1986- 2016	ПУЭ.
4.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	2003	ИПИСЗ.

Представить в письменном виде в Гатчинский отдел по государственному энергетическому надзору в срок до 30.09.2018 информацию об исполнении настоящего Предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен, экземпляр получил:
главный врач

Е.В. Воинков
«20» июль 2017 г.

Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

государственный инспектор Гатчинского отдела
по государственному энергетическому надзору
главный врач ГКУЗ «ДПБ»



В.З. Бузунов
Е.В. Воинков

Подпись лица, проводившего проверку:
государственный инспектор Гатчинского отдела
по государственному энергетическому надзору

В.З. Бузунов