

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-9-82-217
о назначении административного наказания

«12» мая 2016
11 часов 00 минут

д.5 б, пр. Красноармейский, г. Гатчина,
Ленинградская область,

Я, Главный государственный инспектор Гатчинского района Ленинградской области по пожарному надзору Фокин Александр Анатольевич,
рассмотрев в 11 час. 00 мин. «12» мая 2016г., по адресу: Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, г. Гатчина Красноармейский пр., д.5Б,

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

в присутствии государственного инспектора Гатчинского района Ленинградской области по пожарному надзору Коноваловой Т.А., представителя юр.лица –
главного врача Воинкова Евгения Вадимовича, протоколы № 2-9-82-215, 2-9-
82-216, 2-9-82-217, составленные «28» апреля 2016г. государственным инспекто-
ром Гатчинского района Ленинградской области по пожарному надзору Конова-
ловой Татьяной Алексеевной и материалы административного дела, возбужден-
ного в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица: Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» (ГКУЗ ЛО «ДПБ»)
 2. Юридический адрес, тел. (факс): Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3
 3. Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3
 4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, дата государственной регистрации, номер регистрационного свидетельства:
 5. Иные сведения о юридическом лице:
 - 5.1. ИНН: 4719005020
 - 5.2. БИК:
 - 5.3. ОГРН: 1024702086771
 - 5.4. ОКПО:
 - 5.5. КПП: 470501001
 6. Расчетный счет, корреспондентский счет, наименование обслуживающего банка:
 7. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: Воинков Евгений Владимирович, приказ №202-л от 10 октября 1988г
 8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт
 9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:
 10. Ф.И.О. представителя, защитника юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: _____
- Иные сведения необходимые для разрешения дела: _____

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

разъяснены права, предусмотренные статьями 25.1, 25.4, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьей 51 Конституцией Российской Федерации:

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель.

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ

(указывается статья и законодательный акт предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.7, 29.9, 29.10, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

(указываются статья и законодательный акт, предусматривающий административную ответственность за указанные нарушения)

и принимая во внимание п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ (чистосердечное раскаяние)

(указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства)

лица, совершившего административное правонарушение),

с учетом требований части 2 статьи 4.4 КоАП РФ, предусматривающей, что при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП РФ и рассмотрение дел которых подведомственно одному и тому же должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции. Предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 4.4 КоАП РФ;

Части 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ (При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.);

Части 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ (При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.)

ПОСТАНОВИЛ:

ГКУЗ ЛО «ДПБ»

в соответствии с протоколами № 2-9-82-215, 2-9-82-216, 2-9-82-217 составленными «28» апреля 2016г. государственным инспектором Гатчинского района Ленинградской области по пожарному надзору Коноваловой Татьяной Алексеевной, за нарушения:

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства в Российской Федерации № 390 от 25.04.2012) (ППР) п.42, 480, 7,

Отделение № 9		
26.	На дверях, выходящих в лестничную клетку не установлены приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97* п. 6.18*.
27.	Места хранения первичных средств пожаротушения, обозначенные на плане эвакуации, не соответствуют действительности.	ППР п. 7.
28.	Пожарный рукав не подсоединен к крану (ПК № 19).	ППР п. 57.
29.	Складское помещение (Ф5.3) не отделены от коридора (Ф1.1) сертифицированными противопожарными дверьми с нормируемым пределом огнестойкости.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97* п. 7.4.
Гаражи		
30.	Пожарный рукав не подсоединен к крану.	ППР п. 57.
Отделение № 8		
31.	Места хранения первичных средств пожаротушения, обозначенные на плане эвакуации, не соответствуют действительности.	ППР п. 7.
32.	Не перезаряжен огнетушитель (№ 101-17956) с истекшим гарантийным сроком.	ППР п.478.
33.	Отсутствует речевое оповещение.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица 1, 2.
Отделение № 7		
34.	Светильник в комнате персонала не оборудован колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	ППР п.42
35.	Автоматическая пожарная сигнализация на момент проверки находится в неисправном состоянии.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3, 4 ст. 4, Приложение А Свод правил СП5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
36.	Система оповещения людей при пожаре на момент проверки находится в неисправном состоянии.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3, 4 ст. 4, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 6 таблица 1, п.7 таблица 2.
Отделение № 2		
37.	На путях эвакуации допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3, 4 ст. 4, ст. 134, табл.28.
38.	На путях эвакуации допускается применение покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3, 4 ст. 4, ст. 134, табл.28.
39.	Места хранения первичных средств пожаротушения, обозначенные на плане эвакуации, не соответствуют действительности.	ППР п. 7.
40.	Складское помещение (Ф5.3) не отделены от коридора (Ф1.1) сертифицированными противопожарными дверьми с нормируемым пределом огнестойкости.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97* п. 7.4.
Общие требования		
41.	Эвакуационная лестница из актового зала располагается на расстоянии менее 1 м от оконных проемов.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3, 4 ст.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 51 Конституции РФ

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

«12»


(дата)

2016 года



(подпись)

Материалами установлено, что

в 10⁰⁰ ч. 00 мин. 28.04.2016 при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях и территории ГКУЗ ЛО «ДПБ» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3 выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
Отделение №3		
1.	На дверях, выходящих в лестничную клетку не установлены приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	«Правила противопожарного режима» ПП № 390 от 25.04.2012, Строительные нормы и правила (СНиП) 21-01-97* п. 6.18*
2.	Места хранения первичных средств пожаротушения, обозначенные на плане эвакуации, не соответствуют действительности.	ППР п. 7.
3.	Складское помещение (Ф5.3) не отделены от коридора (Ф1.1) сертифицированными противопожарными дверьми с нормируемым пределом огнестойкости.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97* п. 7.4.
Отделение №11		
4.	Пожарный рукав не подсоединен к крану.	ППР п. 57.
5.	Складское помещение (Ф5.3) не отделены от коридора (Ф1.1) сертифицированными противопожарными дверьми с нормируемым пределом огнестойкости.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97* п. 7.4.
6.	Места хранения первичных средств пожаротушения, обозначенные на плане эвакуации, не соответствуют действительности.	ППР п. 7.
Отделение №6		
7.	На дверях, выходящих в лестничную клетку не установлены приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97* п. 6.18*.
8.	Складское помещение (Ф5.3) не отделены от коридора (Ф1.1) сертифицированными противопожарными дверьми с нормируемым пределом огнестойкости.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97* п. 7.4.

9.	Места хранения первичных средств пожаротушения, обозначенные на плане эвакуации, не соответствуют действительности.	ППР п. 7.
Административный корпус		
10.	На 3ем этаже расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.4.4.
11.	На 3ем этаже у помещения аптеки люк на чердак не противопожарный.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97*, п. 8.4*.
Отделение №1		
12.	Пожарный рукав не подсоединен к крану.	ППР п. 57.
13.	Не перезаряжен огнетушитель (№ 1-4) с истекшим гарантийным сроком.	ППР п.478.
14.	Места хранения первичных средств пожаротушения, обозначенные на плане эвакуации, не соответствуют действительности.	ППР п. 7.
15.	Складское помещение (Ф5.3) не отделены от коридора (Ф1.1) сертифицированными противопожарными дверьми с нормируемым пределом огнестойкости.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97* п. 7.4.
Отделение №12		
16.	Высота эвакуационного выхода из корпуса №2 в свету менее 1,9 м.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5.
17.	Люк на чердак не противопожарный.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97*, п. 8.4*.
18.	На дверях, выходящих в лестничную клетку не установлены приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97* п. 6.18*.
19.	Складское помещение (Ф5.3) не отделены от коридора (Ф1.1) сертифицированными противопожарными дверьми с нормируемым пределом огнестойкости.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97* п. 7.4.
20.	На путях эвакуации между 12 отделением и 5 отделением допускается применение покрытия полов с более высокой опасностью, чем КМ 0.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3, 4 ст. 4, ст. 134, табл.28.
21.	Места хранения первичных средств пожаротушения, обозначенные на плане эвакуации, не соответствуют действительности.	ППР п. 7.
Отделение № 5		
22.	Люк на чердак у помещения буфета не противопожарный.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97*, п. 8.4*.
23.	Места хранения первичных средств пожаротушения, обозначенные на плане эвакуации, не соответствуют действительности.	ППР п. 7.
24.	На дверях, выходящих в лестничную клетку не установлены приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97* п. 6.18*.
25.	Складское помещение (Ф5.3) не отделены от коридора (Ф1.1) сертифицированными противопожарными дверьми с нормируемым пределом огнестойкости.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, СНиП 21-01-97* п. 7.4.

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, 3, 2, ст. 134, табл.28, Свод правил (СП) 1.13130.2009 п. 4.2.5, Строительные нормы и правила (СНиП) 21-01-97* п. 7.4, п. 6.18, 8.4, СП5.13130.2009 Приложение А, СП 3.13130.2009 п. 6 таблица 1, п.7 таблица 2, п. 4.4, предусмотренного ч. 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде:

административного штрафа в размере:

75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей

ОБЪЯВИТЬ

законному представителю ГКУЗ ЛО «ДПБ»

что настоящее постановление может быть обжаловано в соответствии со статьями 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ в вышестоящий орган - управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (ул. Оборонная, д. 51, поселок Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область); вышестоящему должностному лицу - главному государственному инспектору Гатчинского района Ленинградской области по пожарному надзору (пр.Красноармейский, д. 56, г. Гатчина, Ленинградская область); либо в Гатчинский городской суд Ленинградской области (улица Горького, д. 8, г. Гатчина, Ленинградская область, 188300), в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста) настоящее постановление вступает в законную силу с «22» мод. 2016 г.

РАЗЪЯСНИТЬ

законному представителю ГКУЗ ЛО «ДПБ»

что, в соответствии со статьей 32.2. КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления, постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Наименование получателя: ИНН 7839306722, КПП 783901001, УФК по Ленинградской области (Главное Управление МЧС России по Ленинградской области).
Банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, расчетный счет № 401 018 102 000 000 100 22, л/с 04451784560.
КБК 177 116 27000016000140,

Назначение платежа: штраф за нарушение ФЗ «О пожарной безопасности» согласно постановлению № ___ от «___» _____ 2016 г.

Регистрационный индекс:

ОКТМО 41618101001 (указывается ОКТМО района, в котором физическое лицо нарушило закон)

Подпись лица, вынесшего постановление



Копию постановления получил 12 мая 2016 г. В.С. Ванин
(дата, подпись лица в отношении которого вынесено постановление)

Копия постановления направлена _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области: Красноармейский проспект, д. 5Б г. Гатчина, Гатчинский район, Ленинградская область, 188300.

(указывается наименование органа ГПН, вынесшего постановление и его адрес)

Постановление вступило в законную силу с «___» _____ 201__ года.

ОТМЕТКА

об исполнении постановления

Постановление № ___ от «___» _____ 2016 г.

исполнено _____
(указываются дата и номер финансового документа, или отметка после сверки с ФЭУ)

Административный штраф, назначенный настоящим постановлением, в сроки, установленные статьей 32.2 КоАП РФ «___» _____ 201__ года, уплачен не был.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

(подпись и печать должностного лица)

Постановление направлено для принудительного исполнения «___» _____ 201__ года в _____

исх. № _____
(указывается куда направлено)